

Anhang 4 ¹ (Stand 1. April 2025)**Minimale Dämmstärken bei Verteilungen des Wärmeerzeugers sowie bei Warmwasserleitungen**

§ 13 Abs. 2

Rohrnenweite DN	Zoll	bei $\lambda > 0,03 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ bis $\lambda \leq 0,05 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	bei $\lambda \leq 0,03 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
10 – 15	$\frac{3}{8}'' - \frac{1}{2}''$	40 mm	30 mm
20 – 32	$\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{4}''$	50 mm	40 mm
40 – 50	$1\frac{1}{2}'' - 2''$	60 mm	50 mm
65 – 80	$2\frac{1}{2}'' - 3''$	80 mm	60 mm
100–150	4" – 6"	100 mm	80 mm
175–200	7" – 8"	120 mm	80 mm

¹ Anhang 4 zur Energieverordnung (EnergieV) vom 4. Juli 2012 (SAR [773.211](#))