

**Anhang 6**<sup>1</sup> (Stand 1. April 2025)**Anforderungen an die Deckung des Wärmebedarfs von Neubauten**

§ 8 Abs. 1

Gebäudekategorie		Grenzwerte für Neubauten E <sub>HWLK</sub> in kWh/m <sup>2</sup>
I	Wohnen MFH	35
II	Wohnen EFH	35
III	Verwaltung	40
IV	Schulen	35
V	Verkauf	40
VI	Restaurants	45
VII	Versammlungslokale	40
VIII	Spitäler	70
IX	Industrie	20
X	Lager	20
XI	Sportbauten	25
XII	Hallenbäder	keine Anforderungen an E <sub>HWLK</sub>

---

<sup>1</sup> Anhang 6 zur Energieverordnung (EnergieV) vom 4. Juli 2012 (SAR [773.211](#))