

Anhang ¹

Anforderungen an Beckenwasser mit biologischer Wasseraufbereitung:

Parameter	Anforderung
E. coli	Max. 100 KBE/100 ml
Enterokokken	Max. 40 KBE/100 ml
Pseudomonas aeruginosa	Max. 10 KBE/100 ml
Staphylococcus aureus	n.n./100 ml
Salmonellen	n.n./100 ml
Cryptosporidien-Oozysten	n.n./1000 ml
Sichttiefe	Min. 2 Meter
Phosphorverbindungen (gesamt)	Max. 0.01 mg/L (gerechnet als P)

n.n. = nicht nachweisbar

¹ Anhang zur Verordnung über die öffentlichen Bäder (Bäderverordnung, BÄV) vom 21. März 2001 (SAR [325.211](#))